

Wykaz wyposażenia kotłowni		
budynek przedszkola w Kopicach		
Zestawienie urządzeń i armatury		
Nr	Wyszczególnienie	Ilość
1	Kocioł NA PELLET, Q=75kW typu EEI PELLETS, KLASA 5, klasa efektywności A+	1
2	Pompa obiegu kotłowego Q=4,0m <sup>3</sup> /h, H=3,0mH <sub>2</sub> O	1
3	Pompa obiegowa instalacji c.o. obieg 1 - Szkoła grzejniki wodne Q = 4,0m <sup>3</sup> /h H=10mH <sub>2</sub> O	1
4	Zbiornik na pellet, stal ocynkowana, V <sub>min</sub> = 770dm <sup>3</sup>	1
5	Sprzęgło hydrauliczne Q <sub>k</sub> = 4,0m <sup>3</sup> /h z odmulnikiem	1
6	Zawór mieszający trójdrogowy DN50 z siłownikiem	1
7	Zawór kulowy mufowy DN50	11
8	Zawór zwrotny mufowy DN20 antyskażeniowy	1
9	Zawór ze śrubunkiem do elastycznego przewodu DN20	2
10	Filtr osadnikowy skośny DN50	2
11	Zawór ze spustem DN20	1
12	Zawór ze spustem DN15	1
13	Termomanometr	4
14	Manometr	1
15	Automatyczny odpowietrznik	1
16	Zawór temperaturowy DN50, T=50 st.C	1
17	Zawór zwrotny mufowy DN50	2