

Wykaz wyposażenia kotłowni		
Szkoła podstawowa w Kopicach		
Zestawienie urządzeń i armatury		
Nr	Wyszczególnienie	Ilość
1	Kocioł NA PELLET, Q=150kW typu EEI PELLETS, KLASA 5, klasa efektywności A+	1
2	Zbiornik na pellet, stal ocynkowana, Vmin = 770dm ³	1
3	Pompa obiegu kotłowego Q=7,0m ³ /h, H=3,0mH ₂ O	1
4	Pompa obiegowa instalacji c.o. obieg 1 i 2 - Szkoła - grzejniki wodne Q = 9,0m ³ /h H=15mH ₂ O	2
5	Pompa obiegowa instalacji c.o. obieg 3 - Sala gimnastyczna - nagrzewnice wodne Q = 4,0m ³ /h H=7mH ₂ O	1
6	Pompa obiegowa instalacji c.o. obieg 4 - Sala gimnastyczna - grzejniki Q = 4,0m ³ /h H=7mH ₂ O	1
7	Sprzęgło hydrauliczne Q _k = 7,0m ³ /h z odmulnikiem	1
8	Zawór mieszający trójdrogowy DN40 z siłownikiem	2
9	Zawór mieszający trójdrogowy DN32 z siłownikiem	2
11	Zawór kulowy mufowy DN65	9
12	Zawór kulowy mufowy DN50	8
13	Zawór kulowy mufowy DN32	4
14	Zawór zwrotny mufowy DN65	3
15	Zawór zwrotny mufowy DN50	2
16	Zawór zwrotny mufowy DN32	2
17	Zawór zwrotny mufowy DN20 antyskażeniowy	1
18	Zawór ze śrubunkiem do elastycznego przewodu DN20	2
19	Filtr osadnikowy skośny DN65	1
19	Filtr osadnikowy skośny DN50	2
20	Filtr osadnikowy skośny DN32	2
21	Zawór ze spustem DN20	1
22	Zawór ze spustem DN15	3
23	Termomanometr	12
24	Manometr	1
25	Automatyczny odpowietrznik	1
26	Zawór temperaturowy DN65, T=50 st.C	2