

Wykaz wyposażenia kotłowni		
Szkoła podstawowa w Jędrzejowie		
Zestawienie urządzeń i armatury		
Nr	Wyszczególnienie	Ilość
1	Kocioł NA PELLET, Q=100kW typu EEI PELLETS, KLASA 5, klasa efektywności A+	1
2	Kocioł NA PELLET, Q=150kW typu EEI PELLETS, KLASA 5, klasa efektywności A+	1
3	Zbiornik na pellet, stal ocynkowana, Vmin = 1460dm ³	1
4	Pompa obiegu kotłowego Q=5,0m ³ /h, H=3,0mH ₂ O	1
5	Pompa obiegu kotłowego Q=7,0m ³ /h, H=3,0mH ₂ O	1
6	Pompa obiegowa instalacji c.o. obieg 1 - Szkoła - grzejniki wodne Q = 9,0m ³ /h H=15mH ₂ O	1
7	Pompa obiegowa instalacji c.o. obieg 2 - Sala gimnastyczna - nagrzewnice wodne Q = 4,0m ³ /h H=7mH ₂ O	1
8	Sprzęgło hydrauliczne Q _k = 11,0m ³ /h z odmulnikiem	1
9	Zawór mieszający trójdrogowy DN65 z siłownikiem	1
10	Zawór mieszający trójdrogowy DN50 z siłownikiem	1
11	Zawór kulowy mufowy DN65	4
12	Zawór kulowy mufowy DN50	4
13	Zawór kulowy mufowy DN100	4
14	Zawór zwrotny mufowy DN65	3
15	Zawór zwrotny mufowy DN50	1
16	Zawór zwrotny mufowy DN20 antyskażeniowy	1
17	Zawór ze śrubunkiem do elastycznego przewodu DN20	2
18	Filtr osadnikowy skośny DN65	3
19	Filtr osadnikowy skośny DN50	1
20	Zawór ze spustem DN20	1
21	Zawór ze spustem DN15	3
22	Termomanometr	12
23	Manometr	1
24	Automatyczny odpowietrznik	1
25	Zawór temperaturowy DN65, T=50 st.C	2