BIEG Z PÓŁPIĘTRA NA I PIETRO
I - I



LEGENDA:

- krawędź schodów istniejących
- krawędź schodów nowoprojektowanych
- elementy do wyburzenia
- nowoprojektowane elementy żelbetowe

BIEG Z PARTERU NA PÓŁPIĘTRO
III - III



PRZEKRÓJ PRZEZ SPOCZNIK NA PÓŁPIĘTRZE
II - II



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA I HEB 100 Nr 1 I Nr 2



ELEMENT WTSYŁKOWY I HEB 100 Nr 2

UWAGA:

- oznaczenia przekrojów I-I, II-II i III-III wg części architektonicznej (rzut piętra),
- rzędne wysokościowe elementów klatki schodowej wg części architektonicznej (korygować w zależności od grubości warstwy wykończeniowej),
- wolne przestrzenie między starym biegiem a nowoprojektowaną płytą żelbetową wypełnić twardym styropianem (zabrania się zalewać je betonem)
- bezwzględnie pozostawić nienaruszoną płytę konstrukcyjną schodów istniejących, planowane wykucia dotyczą wyłącznie stopni,
- wymiary strzemion oraz wszelkich zagięć podano po obrysie zewnętrznym,
- pręty rozdzielcze (nr 5 – Ø6, L= 1350 mm, nr 14 - Ø6, L= 1630 mm) rozmieszczać w rozstawie co 15 cm oraz punktach newralgicznych pokazanych na rysunku, decydujących o sztywności przestrzennej zbrojenia,
- dolne blachy (element Nr 3) połączenia I HEB 100 Nr 1 i Nr 2 przyspawać przed montażem belki Nr 1,
- spoiny o nieoznaczonych długościach wykonać na całą długość łączonych elementów,
- elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie (Nr 1 do 3)

BETON	**C25/30 (B30), c_{nom} = 2 cm**
STAL	**ZBROJENIOWA AIII - 34GS lub RB400W** **PROFILOWA AI - S235JR, Elektrody EA 1.46**

NAZWA OBIEKTU: Budynek gimnazjum przebudowywany na przedszkole

ADRES OBIEKTU: GRODKÓW, ul. Mickiewicza 13

TEMAT: PRZEBUDOWA SCHODÓW

Skala 1:1o

Nr Rys. o1/1

o6. 2o18

Projektant: (branża: konstr)	dr inż. Dariusz Fabianowski upr. nr 9/02/Op	
Sprawdzający: (branża: konstr)	mgr inż. Jerzy Żmuda upr. nr 39/01/Op	