

Zamawiający:
Gmina Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym - ZOL w Grodkowie”.

Nr referencyjny: IGP.VI.271.5.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy w przedmiotowym postępowaniu należy wykonać drogę wewnętrzną o szerokości 4 m z nawierzchni bitumicznej

Odpowiedź:

Tak, drogę wewnętrzną objętą przebudową, należy wykonać z nawierzchni bitumicznej, zgodnie z dokumentacją projektową - rys. 1/A i 5/A oraz zgodnie ze zmienionym Przedmiarem robót w zakresie pozycji od 78 do 90 Przedmiaru robót.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do treści SWZ:

1. Zmiana SWZ (w związku z odpowiedzią na pytanie):

- 1) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania zmieniony Przedmiar robót w zakresie poz. 78 – 90. Poprzedni Przedmiar robót należy traktować jako nieaktualny.

2. Dodatkowe zmiany SWZ:

- 1) Przed wejściem do szybu należy zamontować wycieraczkę zewnętrzną gumową, w ramie metalowej i wpuszczonej w podłoże;
- 2) Ogrzewanie podszybia nie jest wymagane, a jedynie utrzymanie temperatury dodatniej. Z uwagi na to, że podszybie zagłębione jest poniżej strefy przemarzania, a ściany (w tym podszybia) i dach szybu windy są ocieplone, wewnątrz szybu będzie utrzymywać się dodatnia temperatura;
- 3) W związku z powyższym zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco:
 - nowy termin składania ofert upływa w dniu **1 lipca 2021 r., o godz. 12:00**
 - nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 lipca 2021 r., o godzinie 10:00**
 - nowy termin związania ofertą: **od dnia 1 lipca do dnia 30 lipca 2021 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe wyjaśnienie i zmiana treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu