

Zamawiający:
Gmina Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „**Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym – ZOL w Grodkowie**”.

Nr referencyjny: IGP.VI.271.1.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Przedmiaru robót dział 13 – Przebudowa wewnętrznej drogi z chodnikiem

Pytanie nr 1:

Czy zgodnie z rysunkiem 1/A i 5/A należy wykonać drogę wewnętrzną o szerokości 4 m z nawierzchni bitumicznej? Jeśli tak, proszę o przedmiar robót.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Tak, drogę wewnętrzną objętą przebudową, należy wykonać z nawierzchni bitumicznej, zgodnie z dokumentacją projektową - rys. 1/A i 5/A oraz zgodnie ze zmienionym Przedmiarem robót w zakresie pozycji od 78 do 90 Przedmiaru robót.

Pytanie nr 2:

Czy należy zamontować wycieraczkę przed wejściem do szybu windy od strony zewnętrznej?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Tak, przed wejściem do szybu należy zamontować wycieraczkę zewnętrzną gumową, w ramie metalowej i wpuszczonej w podłogę.

Pytanie nr 3:

Czy projektant przewidział wykonanie ogrzewania w podszybiu windy, ze względu na okres zimowy?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Ogrzewanie podszybia nie jest wymagane, a jedynie utrzymanie temperatury dodatniej. Z uwagi na to, że podszybie zagłębione jest poniżej strefy przemarzania, a ściany (w tym podszybia) i dach szybu windy są ocieplone, wewnątrz szybu będzie utrzymywać się dodatnia temperatura.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następującą zmianę do SWZ:

Zmiana SWZ (w związku z wyjaśnieniem w odpowiedzi na pytanie nr 1):

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania zmieniony Przedmiar robót w zakresie poz. 78 – 90. Poprzedni Przedmiar robót należy traktować jako nieaktualny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Wyjaśnienia niniejsze i zmianę SWZ zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.04.2021 r.

Z up. BURMISTRZA

Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA